

質問事項に対する回答書⑫

(件名)北陸自動車道 中之口川橋床版取替工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	6月3日	設計図 (道路計画編) 特記仕様書	図面番号 100/173 P.41	25-18-1	STEP1間施工図(参考図)について、オーバーレイ工の施工は夜間にて路肩規制を行い施工する計画となっておりますが、当該路肩規制の数量は、特記仕様書(P41:25-18-1)の項目「車線規制 II × 1 × 0(N)」に計上されているという認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
2	6月3日	設計図 (道路計画編)	図面番号 100～154 /173		施工図(100～144/173)のSTEP1～7間の交通規制(例えば、STEP1-1(2-1)、STEP1-2(10-1)等)に相当する図が、交通規制図(145～154/173)に記載がございません。交通規制図は代表的な規制形態を示したものという認識でよろしいでしょうか。また交通規制図に記載されていない交通規制を数量計上する単価項目をご教示願います。	交通規制図(145～154/173)は施工STEPの代表的な規制形態を図示したものとなります。交通規制図に記載されていない交通規制(車線規制)も、単価表の項目19-(1)交通規制工の車線規制で計上してください。なお、交通規制工の項目および数量に誤りがあり、これに伴う正しい内容は下記のとおりとなります。 19-(1)交通規制工 車線規制 II × 1 × 0(N) 216回 車線規制 II × 1 × 1(N) 22回 設計図書を訂正いたしますので、後日、訂正公告をご確認ください。