

首都圏中央連絡自動車道 谷田川高架橋(下部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜設計書 番号3 2-(3) 客土掘削 土砂A	<p>単価表記載の数量 客土掘削 土砂A 2,894m³には、数量計算書P2に記載の「T-7調整池内ステップ3 ④▲1,514.7m³(地山)、1,317.8m³(盛土)」及び「T-8調整池ステップ1 ②▲715.3m³(地山)、622.3m³(盛土)」、「T-8調整池ステップ2 ⑤▲771.7m³(地山)、671.4m³(盛土)」が計上されていないと思われます。これらの工事費は含めずに積算されていると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>または、仮に単価に含まれている場合、どのステップが 客土掘削 土砂A 2,894m³に含まれているかご教示ください。</p>	特記仕様書24-2-2(1) 客土掘削 土砂Aの作業内容3)～6)に記載のとおり、T-7調整池ステップ3、T-8調整池ステップ1、2の作業内容は客土掘削 土砂Aに含まれるものとお考えください。