

質問に対する回答書
件名) 関越自動車道 三芳スマートIC舗装工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書23-5 用・排水構造物工の項目について	PuL (GL2) ・ a ・ b の区分内容に、現場打ちコンクリート側溝とあります。設計図の材料表ではプレキャスト製品と考えられますが、どちらが正しいのでしょうか。現場打ちならば、数量提示をお願いします。	特記仕様書23-5 用・排水構造物工の記載に誤りがありました。上記については交付図書を訂正いたします。
2	特記仕様書23-10 交通規制工について	規制時間と施工可能時間が記載されていますが、規制工の設計図書1/9の表に記載されている、規制時間と整合性が取れていません。 (規制時間と施工可能時間が混ざって記載されている) 車線規制 L×N×M×T・A1 の規制時間に至っては、11:00～19:00と、どちらとも異なる時間が記載されています。 ご確認ください。	【5/5】設計図(規制工)1/9「交通規制工材料表」に誤りがありました。上記については交付図書を訂正いたします。