

質問に対する回答について
工事名) 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

質問事項と回答

No.	質問事項	回 答
1	浪岡 IC 薬剤庫 内訳にサイロ撤去の項目がありますが詳細が不明です。内訳の提示願います。	設計図 NA-16～31 に記載のとおりです。
2	青森中央 IC 薬剤庫 図面にはサイロの撤去がありますが、内訳にはありません。別途と考えて良いでしょうか。	金抜設計書「140 青森中央 IC 薬剤倉庫撤去工事 10 建築解体撤去工事 30 建築解体撤去工事・とりこわし 4 鉄骨上屋解体 屋根・外壁共」にサイロ撤去費用も含めて計上願います。
3	上の質疑で本工事の場合は、詳細が不明です。内訳の提示願います。	浪岡 IC 薬剤庫は設計図 NA-16～31、青森中央 IC は設計図 TA-30～45 にそれぞれ記載のとおり、すべて撤去です。(設計図上に記載の機器表のとおりです。)
4	今回はアスベストはないと考えて宜しいでしょうか。御指示願います。	一部の建材でアスベストの含有を確認していますので、解体前に事前調査をお願いします。 なお、調査箇所及び調査費用については、契約後に監督員との協議で決定するもので、特記仕様書 1-23 石綿含有建材の除去及び処理のとおりです。