

質問に対する回答について
工事名) 東北自動車道 青森管理事務所新築工事

質問事項と回答

No.	質問事項	回 答
1	入札公告（説明書）の 7 ページの「4-2. 技術評価の評価項目等」のうち、評価項目②に関する提案は小項目の「特別な安全対策」を踏まえ、安全対策を考慮した記載内容とすべきでしょうか。ご教示願います。	「特別な安全対策」に関わらず、計画的な資材調達、冬季間の工事進捗など工期を守るための工程管理手法に関する技術提案としてください。
2	現施設の解体工事において、管理事務所棟および青森中央 IC 剤倉庫に関する既存杭の撤去は無いものと解釈してよろしいでしょうか。ご教示願います。	既存杭は埋め殺しとするため、撤去の必要はありません。