

東京外環自動車道 八潮パーキングエリア下部工工事

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1 | 入札公告(説明書)3-1(5)①a)同種工事の施工実績について | 「1基当りの底面積(代表値の幅×奥行)30㎡以上」とありますが、掘削面積ではなく、内空面積との解釈でよろしいでしょうか。 | 「1基当りの底面積(代表値の幅×奥行)30㎡以上」とは、オープンケーソン躯体の外幅による底面積で、掘削面積となります。 |
| 2 | 入札公告(説明書)3-1(5)①a)同種工事の施工実績について | 「1基当りの底面積(代表値の幅×奥行)30㎡以上」について、形状が円形であり、コリンズ上で幅及び奥行の記載がない場合は、対象面積を確認できる図面等を証明資料として添付すればよろしいでしょうか。 | 掘削面積の代表値が要件を満たしていることを確認できる図面等を添付してください。 |
| 3 | 入札公告(説明書)3-1(5)①a)同種工事の施工実績について | オープンケーソン工においてPCウェルを含むとありますが、アーバンリング工法といった他のオープンケーソン工に分類される工法でも問題ないとの解釈でよろしいでしょうか。 | オープンケーソン工に分類される工法であれば可能です。 |