

東京外環自動車道 八潮パーキングエリア下部工工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜設計書	<p>番号121 17-(24) 耐震補強用鋼板の塗装 C-5について、数量791m²と記載あります。閲覧資料より工場塗装数量と思われますが、閲覧資料の鋼材塗装仕様の一般部(C-5塗装系)の図では中塗り及び上塗りは「現場塗装」と記載あります。構造物施工要領の塗装仕様(C-5)では、中塗り及び上塗りを含む一般部の全てが工場塗装となっており、特殊部のみ現場塗装となっております。中塗り及び上塗りについて、どのように考えたらよろしいでしょうか。また、数量はどこで計上されているのでしょうか。</p>	<p>中塗り及び上塗りを含む一般部の全ては、構造物施工管理要領 表 3-55 一般外面の塗装系(新設)に示すとおり、工場塗装となります。</p>