

東京外環自動車道 八潮パーキングエリア下部工工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜設計書 単価表 番号64 項目番号 5-(2)用・排水管	項目番号5-(2)用・排水管 P-Bx・1.50・1.20(F)について、設計図⑥第1期迂回路設計図(60/85)用排水工詳細図(その6)では、「現況は柵渠1.50×1.20」の記載があります。単価項目にある撤去工には、該当の柵渠撤去がありませんが、本単価項目において柵渠の撤去を計上するのでしょうか。現況柵渠について、ご教示願います。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
2	特記仕様書 P.34 27-7-6 集水ます	集水ますの標準コンクリート量(TypeN:2.23m3、TypeO:4.69m3)について、設計図⑦附帯工設計図(31/93)東埼玉道路 用排水管路 切回し計画図の切回し排水柵材料表では、(TypeN:2.14m3、TypeO:4.36m3)となっております。集水ます数量について、ご教示願います。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
3	金抜設計書 単価表 番号71、72 項目番号 5-(3)集水ます	項目番号5-(3)集水ます TypeN、TypeOについて、設計図⑦附帯工設計図(31/93)東埼玉道路 用排水管路切回し 計画図では、各々の切回し排水柵に接続する切回し排水管①、③ともに切回し排水管材料表では水中掘削部があります。該当の切回し排水柵の材料表には、陸上部と水中部の区別がありません。集水ますの掘削における陸上部および水中部の区分について、ご教示願います。	集水ますの掘削については、全て陸上部であるものとお考え下さい。
4	設計図⑦附帯工設計図 31/93 東埼玉道路 用排水管路 計画図	切回し排水柵の縞鋼板蓋、足掛金物について、図面に記載の規格に相違があります。(縞鋼板蓋:t=6mm、t=3.2mm)(足掛金物:φ19、D16) 切回し排水柵の縞鋼板蓋、および足掛金物の規格について、ご教示願います。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
5	設計業務成果品	設計業務成果品の中に構造物掘削A1～Mまでの数量計算書がございません。追加貸与いただけるか、ご教示願います。	当該箇所の数量計算書を貸与します。