

質問に対する回答書

件名) 東北自動車道 加須管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	基層用遮水性アスファルト混合物の標準アスファルト量について	特記仕様書21-5-4では5.3%となっていますが、“関東支社管内 土木工事設計材料単価表 令和4年4月版”では5.3%のものではなく5.1%のものが記載されています。5.1%と考えてよろしいでしょうか。	9月13日付け質問書に対する回答において確認中としておりましたご質問について回答いたします。特記仕様書21-5-4基層用遮水性アスファルト混合物（基層）の標準アスファルト量については5.1%を正としてお考え下さい。上記については、交付図書を訂正いたします。