

質問に対する回答について  
調査等名) 秋田自動車道 秋田管内塩分量調査

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>特記仕様書「2-10 成果品」について 表中の項目欄に、図面(紙)、図面(電子データ)の記述がありますが、業務内容のどの部分で、報告書とは別にどのような図面が必要となるのか、ご指示願います。「2-1 業務の内容」には補修深度等を検討して補修対策工範囲の基礎資料の作成を行うとなっており、「2-5 試験分析A」では、差分法によって補修深度及び亜硝酸イオン添加の必要性について検討するとなっています。各対象構造物で補修対策工が必要となった場合に、補修対策工の範囲を示した図面が必要となる、という考え方でよろしいでしょうか?</p>	<p>特記仕様書「2-10 成果品」について、試料採取位置を示した図面(紙)及び図面(電子データ)を想定しています。</p> <p>特記仕様書「2-5 試験分析A」の差分法によって解析した結果に基づく補修対策工の範囲を示した図面作成は含まれません。</p>