

質問に対する回答書

件名) 関越自動車道 三室沢橋床版取替工事

| No | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|-------------------------------|---|--|
| 1 | 設計図面 | 後発工事の入沢川橋について、詳細設計の見積書の提出が必要となっていますが公告図書に添付されているのが、全体一般図のみであり主構・床版・床組の構造、付属物の状況が読み取れません。 詳細な現況図面をいただくことは可能でしょうか。 | 詳細な現況図面は提供できません。 |
| 2 | 設計図面 上下線付帯工 99/101、100/101 | 入沢川橋の全体一般図に、巻き立てコンクリート、支承取替等記載がありますがこちらはすでに完了していると考えてよいでしょうか。 | そのとおりです。 |
| 3 | 特記仕様書 P50 25-25-2 「種別」 | 後発工事の入沢川橋（詳細設計C・D）について、特記仕様書の床版取替工法には「幅員分割 取替工法」とあり、当初契約の三室沢橋と異なっています。 幅員分割であれば、施工時の車線運用条件等も異なると思われますが、とくに条件が示されていません。これらをお示しいただくことは可能でしょうか。 | 幅員分割取替工法は、1方向2車線の橋梁を1車線供用させながら床版取替を行うものです。 |