

質問に対する回答書

(件名) 関越自動車道 三室沢橋床版取替工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 上下線付帯工 仮設鋼床版配置図15/101	平面図にて、割付番号25及び28の2箇所に仮設鋼床版を設置することとなっているため、製作材料費の数量は11.5tではないでしょうか。	仮設鋼床版においては、「設計図 上下線付帯工」(15/101)の注記のとおり、下り線にて1基製作し上り線の2箇所に1回づつ転用するものとなります。
2	様式3-2 参考見積書	「3. 内訳」等の記載について、内容や項目が網羅されている別の様式で提出させて頂くことは可能でしょうか。	参考見積書の様式3-2提出いただき、内容の補足となる別様式の提出は可能です。