

質問書に対する回答

(件名) 東京外環自動車道 幸魂橋耐震補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P43	特記仕様書 P43 23-17-2 種別 に記載の仮設締切工A, Bについて、NDR工法と記載されていますが、NDR工法以外の工法による締切でもよろしいでしょうか。ご教示ください。	特記仕様書23-17-2 に示すNDR工法にて計画ください。
2	特記仕様書 P43	特記仕様書 P43 23-17-2 種別 に記載の仮設締切工A, Bについて、NDR工法を使用する場合、特許使用料は発生すると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	NDR工法にかかる特許使用料が発生いたします。