

質問書に対する回答

(件名) 東京外環自動車道 幸魂橋耐震補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	割掛対象表P7 台船曳航費A 金抜設計書（単価表）P13 126仮設締切工A、128浚渫工A	台船曳航費Aは、割掛対象表によると仮設締切工Aと浚渫工Aを対象としております。金抜設計書（単価表）には、仮設締切工Aは1箇所、浚渫工Aは236m ³ と異なる単位で記載されております。このように単位が異なる場合、台船曳航費Aを仮設締切工Aと浚渫工Aに振り分ける計算方法をご教示ください。	積算の内容に関する質問はお答えできません。
2	入札公告（説明書）別紙『契約手続き日程』	別紙『契約手続き日程』によると、参考見積書の提出は令和4年8月29日、訂正参考見積書提出期限は令和4年11月22日、入札書等提出期限は令和5年1月20日と記載されております。材料単価の変動が大きい昨今においては、参考見積書の提出日と訂正参考見積書提出時期では、材料単価が異なることが想定されます。そのため、訂正参考見積書提出の際は、提出時期の最新材料単価を採用すると考えてよろしいでしょうか。さらに、入札書等提出の際も、提出時期の最新材料単価を採用すると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
3	割掛対象参考内訳書P4 剥離剤用安全衛生保護具費A	剥離剤用安全衛生保護具費Aの単価には安全衛生保護具と併せて、塗料の剥離作業に関する厚労省通達に基づき、粉じんを外部に持ち出さないよう洗身や作業衣等の洗浄等に必要な機器類（エアシャワー、除塵掃除機、セキュリティールーム）、また、隔離区域内の粉塵を集塵するための集塵排気装置も含まれると考えてよろしいでしょうか、ご教示ください。	特記仕様書25. 補足事項（5）に示すとおり塗膜成分調査結果に基づく環境対策（剥離剤用養生設備工費、剥離剤用環境対策資機材）及び廃塗膜処理は協議対象となります。