

質問書に対する回答

(件名) 東京外環自動車道 幸魂橋耐震補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 23-4構造物掘削 P24 (1)	「構造物掘削 普通部」の作業内容について、2)に「基礎地盤の掘削、場内への仮置き」と記載があります。運搬の項目がないため、掘削土砂ははねつけと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	そのとおりお考えください。
2	図面 (006/024) 数量総括表	「構造物掘削 普通部」について、掘削土砂は埋戻しに流用しますが、埋戻し土砂は数量的に不足すると考えられます。不足分は購入土と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	掘削土砂の埋戻しについては設計図書のとおりお考えください。 また、埋戻し土が不足した場合については、別途協議事項とお考えください。
3	共通事項	本工事の「適用工種区分」は、「(修繕)橋梁保全」と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	積算に関することはお答えできません。