

質問に対する回答書

件名) 関越自動車道 高崎管理事務所管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図5/113 設計図6/113 数量表(3) 数量表(4)	橋梁部の施工が記載されていますが、昼施工する車線と夜施工する車線にわかれています。どちらを昼間にやって、どちらを夜にやるかご教授頂けないでしょうか？	高崎IC～前橋ICについて、路肩・第一走行車線を一車線規制で昼間施工、第二走行車線・追越車線を二車線規制で夜間施工で計画しております。