

質問に対する回答書

件名) 関越自動車道 高崎管理事務所管内舗装補修工事

| No | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|-------------------------|---|---|
| 1 | 特記19-3-15(7)支払い(レベリング工) | 契約単価には、施工面の清掃準備とあります。この中にはBLG施工時に下地処理として行われるショットブラストが含まれるのでしょうか。 また、含まれるとしたら投射密度は50kg 1回でよいのでしょうか。 | そのとおりです。舗装施工管理要領Ⅲ-3-7 (1) 4) ①「既存タックコート(防水層なし)」に示すとおりスチールショットブラストにより、投射密度50kg/m ² 程度の1回研掃を標準とし、これに要する費用は契約単価に含まれております。 |