

## 質問に対する回答書

### 件名) 関越自動車道 高崎管理事務所管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	土工部No.33の施工箇所について	数量表(1)(2)には追越となっていますが、数量表(6)(9)には走行となっています。どちらと考えれば宜しいでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
2	土工部No.34, 35の交通規制について	数量表(6)にはII*1*0G(夜)となっていますが、特記仕様書19-7-1にはL*N*MG(夜)は前橋～渋川伊香保となっています。 別の単価表の項目ではないでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
3	橋梁部No.8, 17の交通保安要員について	数量表(7)では10(人・日)となっていますが昼夜規制2回となっていますので20(人・日)ではないでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。