

質問事項に対する回答書②

(件名) 新潟支社道路管制センター什器購入

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	8月1日	仕様書		2-1	「対象となる什器について、耐震施行としてフリーアクセス下の床面へアンカー固定を実施すること。また、合わせて可能な限り壁面固定をする什器については、別途監査員から提示する。」と、ご指示がございますが、確認させていただきます。書庫等床固定する際は、OAフロアの為書庫ベースに対してOAフロアを貫通し約H450mm以下の躯体に対し持ち出し金具を使用しアンカー固定をする事でよろしいでしょうか。ご指示お願いいたします。	什器の固定につきまして、ご記載の通りのアンカー固定を指示させていただきます場合がございます。