

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 竜ヶ森トンネル補強工事

質問事項と回答

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
|----|---|---|
| 1 | <p>特記仕様書 22-10-4 施工</p> <p>特記仕様書 22-10-4 (3) 事前調査とは、設計図書及び監督員の指示に従いとありますが、漏水防止樋部分の事前調査は対象外との認識でよろしいでしょうか。ご教示願います。</p> | 漏水防止樋本体は事前調査の対象に含まれますが、漏水防止樋背面のコンクリート面は事前調査の対象に含まれておりません。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |