

質問事項に関する回答書

(件名)新潟支社管内 路側無線設備工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	2月14日	特記仕様書	P32	3-4-6	「出力電圧:(FF用)のみ 3相3線 AC400V±10%、50Hz±5%及び単相2線 AC200V±10% 50Hz±5%」と記載がございます。 手配予定メーカーにおいて、出力電圧:3相3線AC400Vは対応しておりません。 入力電圧:単相2線AC200V、出力電圧:単相2線AC400V及び単相2線AC200VのUPSへ変更してもよろしいでしょうか。	特記仕様書に記載のとおりです。
2	2月14日	特記仕様書	P33	3-4-7	上記に伴い、屋外分電盤(ダウントランス)の入力電圧を単相2線AC400V、出力電圧を単相2線AC200Vへ変更してもよろしいでしょうか。	特記仕様書に記載のとおりです。