

質問事項に関する回答書

(件名)北陸自動車道 坂田橋(下り線)床版取替工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月17日	07_設計図	24/110	伸縮装置詳細図	数量表では、「A1側が11.2m、A2側が11.1m」と記載がありますが、伸縮装置詳細図中の材料表では、「A1側が11.1m、A2側が11.2m」と記載されています。 数量表に記載されている数量を正と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	材料表(新設)に記載している以下の数字が正となります。 伸縮装置 E(S=20mm):11.151m(A2側) 伸縮装置 E(S=30mm):11.118m(A1側)
2	1月17日	08_参考図 05_割掛対象表 参考内訳書	3/12	支保工一般図(2) 支保工費	参考図・支保工一般図(2)にて、プレキャストU型排水溝撤去設置26.4mが、数量として挙げられていますが、割掛対象表参考内訳書では、24.6mとなっています。 参考図に記載されている数量を正と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	支保工一般図(2)(参考)に記載している以下の数量が正となります。 プレキャストU型排水溝撤去設置:26.4m