

質問書に対する回答

件名) 京葉道路 京葉市川PA (上り線) 工事

No.	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	設計図5 溝渠工	図面よりポンプ制御はフロートスイッチ水面制御用 (浮き式) ×4か所 を使用している。 設計成果 (REPORT10 京葉道路二俣地区附帯工設計 設計計算書) 2. 雨水ポンプ施設 2-5 排水ポンプ仕様書 P-1023よりポンプ制御は投げ込式水位計を1組に合わせてフロート式を2個とあります。図面のフロート式が正しいと考えてよろしいでしょうか。	設計図書を正とお考え下さい。