

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 146/225 保土ヶ谷高架橋(下り線) はく落 防止対策工 下部工詳細図(14)	P28橋脚の起点側と終点側に設置されている検査路は、表面処理工や断面修復工を施工する際は撤去し、施工完了後に復旧すると考えて良いでしょうか。	検査路周りの施工については、貴社の施工計画に基づきお考えください。なお、撤去・復旧について、監督員が必要と認めた場合は別途協議します。
2	設計図 147/225 保土ヶ谷高架橋(下り線) はく落 防止対策工 下部工詳細図(15)	P29橋脚の起点側に設置されている検査路は、表面処理工や断面修復工を施工する際は撤去し、施工完了後に復旧すると考えて良いでしょうか。	検査路周りの施工については、貴社の施工計画に基づきお考えください。なお、撤去・復旧について、監督員が必要と認めた場合は別途協議します。
3	質問書に対する回答 回答日：2023年3月24日	回答No.6足場工、移動足場工において、「積算時における、シート張防護（防音）規格等製品名ご教示ください。」という質問に対し、「物価資料等に記載されている防音シートを想定しています。」と回答されていますが、「物価資料等に記載されている防音シート」より高性能な防音設備（例えば、NETIS掲載商品）を設置する提案も、見積対象項目に該当する提案であるため評価されないと考えて良いでしょうか。	見積対象項目に計上しているのは、シート張防護（防音）のみです。