

## 質問書に対する回答

件名) 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	様式3-1（見積書の提出について） 割掛対象表 割掛対象表参考内訳書	参考見積書の提出について、割掛についても見積対象になっております。割掛対象表参考内訳書では割掛各項目A・Bは合算数量になっており、今回の参考見積書に係わる項目は概ねBのみに該当します。 Bの項目が参考見積書であればAの項目も参考見積書での契約制限価格の設定を行うのでしょうか。ご教示願います。	参考見積書の提出は、金抜設計書に示す見積対象項目及び関連する割掛項目について、対象となります。 なお、割掛対象表に誤りがありました。交付図書を訂正いたします。
2	施工箇所全般	今回施工に該当する各高架橋の上部工形式をご教示願います。	川向高架橋（上り線）（A1～A P 5 2）：RC連続中空床版桁・鋼単純鋼桁、川向高架橋（下り線）（A1～B P 5 0）：RC連続中空床版桁・鋼単純鋼桁、保土ヶ谷高架橋（上り線）（A1～A 2）：RC連続中空床版桁・PC単純T桁・PC単純中空床版桁・PC連続中空床版桁、保土ヶ谷高架橋（下り線）（A1～A 2）：RC立体ラーメン・鋼単純鋼桁・PC単純T桁・RC単純床版、下永谷高架橋（上下線）（A1～A 2）：RC連続中空床版橋、釜利谷第一高架橋（上下線）（A1～A 2）：RC連続中空床版橋となります。