

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	適用工種区分について	本工事における諸経費計算における、適用工種区分をご教示ください。	諸経費計算における適用する工種区分は、「橋梁保全 修繕」です。
2	割掛項目について	敷鉄板敷設費A・Bの内容の違い、区分けをご教示ください。 割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示ください。	見積対象の単価項目に係る割掛項目はB、それ以外をAとしています。
3	割掛項目について	足場工費A・Bの内容の違い、区分けをご教示ください。 割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示ください。	見積対象の単価項目に係る割掛項目はB、それ以外をAとしています。
4	割掛項目について	移動足場工費A・Bの内容の違い、区分けをご教示ください。 割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示ください。	見積対象の単価項目に係る割掛項目はB、それ以外をAとしています。
5	割掛項目について	移動足場工費A・B（夜）の内容の違い、区分けをご教示ください。 割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示ください。	見積対象の単価項目に係る割掛項目はB、それ以外をAとしています。
6	足場工、移動足場工について	割掛対象表参考内訳書にシート張防護（防音）を含むと記載がありますが、どうようなものを想定されておりますでしょうか。 積算時における、シート張防護（防音）規格等製品名ご教示ください。	物価資料等に記載されている防音シートを想定しています。

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
7	割掛項目について	吊足場工費 (防護型側面) A・B の内容の違い、区分けをご教示ください。 割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示ください。	見積対象の単価項目に係る割掛項目はB、それ以外をAとしています。
8	割掛項目について	吊足場工費 (防護型側面) (夜) A・B の内容の違い、区分けをご教示ください。 割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示ください。	見積対象の単価項目に係る割掛項目はB、それ以外をAとしています。
9	割掛項目について	昇降足場費 A・B の内容の違い、区分けをご教示ください。 割掛対象表参考内訳書に記載の橋梁は1つであり、A,Bの区分が不明確です。計上区分ご教示ください。	見積対象の単価項目に係る割掛項目はB、それ以外をAとしています。
10	割掛項目について	昇降足場費 A・B (夜) の内容の違い、区分けをご教示ください。 割掛対象表参考内訳書の橋梁別による計上区分の違いでしょうか。ご教示ください。	見積対象の単価項目に係る割掛項目はB、それ以外をAとしています。
11	特記仕様書 20-3-3-3 (4) ⑧	WJ工法施工中の飛散防止対策に要する費用は関連する単価項目に含むものとする。 とありますが、飛散防止対策はどういったものを想定されて、積算に反映されておりますでしょうか。	断面修復工の施工に係る第三者被害を防止するための防護を想定しています。なお、貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。
12	桁高さについて	川向高架橋P25-27における、釣桁区間の桁高ご教示ください。P44-52区間と同高さと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりお考えください。

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
13	桁高さについて	保土ヶ谷高架橋P6-7鉄桁区間の桁高ご教示ください。	桁高は1400mmです。
14	敷鉄板	敷鉄板敷設に際して、敷き鉄板の規格寸法及び敷設期間をご教示ください。（賃料日数）	敷鉄板の形状寸法及び各高架橋での設置期間については、敷鉄板舗設図（参考図）を基に、貴社の施工計画に基づきお考えください。
15	特記仕様書 5. 関連施設とその関係	道路関係の規制については、道路管理者との協議が発注者の方で済んでおり、受注者としては、必要な届出等を行うという考え方でよろしいでしょうか。	道路関係の規制については、管理者に対して確認済みです。受注者としては、契約締結後に貴社による道路使用許可申請などの届出等となります。
16	特記仕様書 5. 関連施設とその関係	鉄道関係については、相模原鉄道株式会社の相鉄本線との近接施工に該当しますでしょうか。	そのとおりお考えください。
17	特記仕様書 5. 関連施設とその関係	鉄道関係については、協議が発注者の方で済んでおり、受注者としては、必要な届出等を行うという考え方でよろしいでしょうか。 また、相模原鉄道が認定する、「列車監視員」「工事指揮者」等の配置が必要となりますでしょうか。	鉄道関係については、管理者に対して確認済みです。受注者としては、詳細な計画書の届出等により、「列車監視員」「工事指揮者」が、管理者より配置の指示があった場合は、別途監督員と協議するものとします。
18	鉄道近接箇所における足場材について	保土ヶ谷高架橋下りP27部における、夜間にて吊り足場設置する材料について、通常仕様の単管等でお考えでしょうか。もしくは、絶縁仕様（FRP単管等）にてお考えでしょうか。ご教示願います。	通常仕様の吊り足場（システム足場）とお考えください。

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
19	特記20-13図面作成について	図面作成に関わる現地踏査、図面修正、数量計算の費用は17-13週休2日推進工事に関する費用の補正対象と考えてよろしいでしょうか。ご教授ください。	図面作成に係る割掛項目（図面作成用移動足場工費及び図面作成用移動足場工費（夜））は、補正対象とお考えください。
20	特記20-13図面作成について	図面作成に関わる費用は、詳細設計費の扱いと同様に一般管理費等の算定のみに对象として取り扱うこととしてよろしいでしょうか。ご教授ください。	図面作成に関わる費用は、特記仕様書20-13-10支払いに示すとおり諸経費を含めたすべての費用が含まれます。
21	特記20-4はく落防止対策工について	特記20-4-2に記載の①水切り、②水抜きに関して。積算方法については、通常の断面修復（左官工法）で考えられておりますでしょうか。	①水切り、②水抜きは、設計図書及び貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。