

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	入札公告P8 第4 総合評価落札方式 4-2. 技術評価の評価項目等 環境の維持	入札公告では、環境の維持の提案項目で「夜間の移動足場上で施工するウォータージェットのはつり作業における、」とありますが、コンクリート表面処理工のウォータージェットの作業も含まれるのでしょうか、それとも断面修復工のみなのでしょうか、ご教示ください。	はつり作業が対象であるため、コンクリート表面処理工は対象外とお考えください。