

質問に対する回答

工事名）関越自動車道 所沢管内遮音壁補修工事

番号	質問箇所	質問事項	質問回答
1	設計書（金抜）番号1～9 遮音板取替工 特記仕様書 20-3-1	遮音板取替工の各項目について、「固定金具を新材に取り換える」とありますが、設計図には支柱のサイズの標記が無く、金具の種類を特定できないので、構造図を配布して頂くか、各項目の固定金具の詳細、使用個数を御教示願います。	支柱サイズ、固定金具の種類及び使用個数については、施工位置図に示す条件を基に遮音壁標準設計図を御確認ください。なお、ボックスカルバート部 (H=5 m) の箇所については、遮音壁標準設計図 盛土斜面部 直接基礎の規格を御確認ください。