

質問書に対する回答

(工事名) 札樽自動車道 朝里高架橋補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
1	割掛対象表参考内訳書 伸縮継手部仮排水工費の（1）仮排水設置工において、現地で想定されている導水パイプの規格（径・パイプの種類）をご教示願います。	割掛対象表参考内訳書に記載のある導水パイプの設置に関しましては、任意性のある施工項目となりますので、貴社の施工計画に基づき施工を行って下さい。なお、記載されている導水パイプについては、径 50mm 程度のパイプを想定しております。	
2	交通保安要員について 道道 小樽定山渓線の交通保安要員は、北海道警察 HP の「公安委員会が認定する検定合格警備員の配置～の一部改正について」の路線に指定されており、交通誘導警備員 A に該当するものと思われますがいかかでしょうか。該当するとすれば、設計変更の対象となると考えてよろしいでしょうか。	道道 小樽定山渓線の歩道部における規制方法については、現在交通管理者と協議中です。その結果に基づき交通誘導警備員 A が必要となつた場合は、設計変更にて対応いたします。	

以上