

## 質問書に対する回答

(件名) 東関東自動車道 吉倉高架橋耐震補強工事

---

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 5 頁 7. 作業日及び作業期間 に関する事項 7-1 夜間作業	本工事における鉄道営業線の近接工事については作業指揮者の配置は必要でしょうか。ご教示願います。	小菅高架橋の鉄道近接箇所の施工においては、列車見張員などの鉄道工事関連資格を有する者の配置は必要ありません。