

質問書に対する回答

(件名) 東京湾アクアライン連絡道 金田高架橋耐震補強工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 620/667・622/667・623/667	小櫃川第一橋P5・P6の施工時のクレーン設置位置ですが、設計図620/667、622/670、623/667に示されているクレーン設置箇所以外では設置することができないのでしょうか。それとも、NEXCO用地内であればクレーンの設置が可能なのでしょうか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきクレーンの設置位置を設定して構いません。
2	契約参考図書 126/138	岩根西高架橋上り線P15および下り線P14・P16と仮設ガードレールとの離隔が表示されていません。上り線P15、下り線P14、P16の現状躯体と仮設ガードレールとの最小離隔をご教示ください。	契約参考図書に記載のとおり、契約参考図書に関する内容は受注後に協議を開始する項目であるため、質問を受け付けることが出来ません。
3	特記仕様書 P8、P9	特記仕様書 8-2 河川内工事における施工時期 においてP5の施工期間が示されています。この期間の中に9-2で設計されている小櫃川第一橋のP5橋脚への進入路の施工が含まれるのでしょうか。それとも、進入路は8-2の期間外で施工ができるのでしょうか。ご教示ください。	河川区域内における進入路の施工は特記仕様書8-2の施工時期に含まれます。