

質問事項に対する回答書⑳

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月17日	設計図	1A-26 1S-14	【管理事務所棟】 (外部)	マシンハッチ床は、QLデッキでしょうか。在来RCスラブでしょうか。マシンハッチ床裏面の仕上と併せて御指示下さい。	設計図1A-26に記載のとおり、在来RCスラブです。裏面の仕上はコンクリート打ち放し仕上げです。
2	4月17日	設計図	1A-18	【管理事務所棟】 (建具)	SW1～4 スチール額縁の仕上はアクリル樹脂焼付塗装と考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。
3	4月17日	設計図	18	【管理事務所棟】 (外構)	スロープ土間コンクリート舗装の内容が不明です。下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・土間コンクリート t200 ・溶接金網 φ6-150×150 ・再生クラッシャーラン t100	設計図2A-11風除室2のスロープと同等な仕様としてください。
4	4月17日	設計図	2A-2	【料金所】 (外部)	ETC機械室出入口前の床・階段は、下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・防水モルタル仕上 ・段鼻・溝切2本	コンクリート刷毛引き仕上としてください。
5	4月17日	設計図	2A-3 2A-11	【料金所】 (外部)	出入口廻りのRC腰壁は、フッ素樹脂塗装(2-FUE)仕上と考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。
6	4月17日	設計図	2A-2他	【料金所】 (外部)	階段室の地中外壁部分について、図中特に外防水対策の指示は見受けられませんが、不要と考えて宜しいのでしょうか。必要であれば、外防水対策の内容・仕様等、詳細を御指示下さい。	不要です。
7	4月17日	設計図	2A-1.2	【料金所】 (外部)	折版屋根の軒先側に軒天仕上(ケイカルt8+EP-G)が見受けられますが、軒天四周は廻り縁不要と考えて宜しいでしょうか。 (必要な場合は、廻り縁の仕様を御指示下さい)	不要です。
8	4月17日	設計図	2A-7	【料金所】 (外部)	庇鉄骨はDP(3級)塗と考えて宜しいでしょうか。	参考見積書の種目番号2020工種番号0010内訳番号00160番号5に記載のとおりです。

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
9	4月17日	参考見積書			ピットの壁・天井に断熱材打込の項目がありますが、天井面のみ断熱施工で、壁面については断熱不要と考えて宜しいでしょうか。	参考見積書の種目番号2020工種番号0010内訳番号00170番号44及び45に記載のとおりです。
10	4月17日	設計図	2A-1.2	【料金所】 (内部)	階段室-鉄骨階段の仕上が不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。 ・踏面、踊場:モルタル(溶接金網入り)下地ビニル床シート貼 ・蹴込:鉄骨面ビニル床シート貼 ・階段裏:鉄部見え掛り ・鉄部見え掛り:SOP塗	参考見積書の種目番号2020工種番号0010内訳番号00140番号11及び12、内訳番号00160番号6~8、内訳番号00170番号7~9に記載のとおりです。
11	4月17日	設計図	2A-1.2	【料金所】 (内部)	階段室の床仕上げですが、B1FL:コンクリート金ゴテ仕上、1FL:ビニル床シート貼と考えて宜しいでしょうか。	参考見積書の種目番号2020工種番号0010内訳番号00140番号4に記載のとおりです。
12	4月17日	設計図	2A-2	【料金所】 (内部)	階段室 1FLのスラブ裏は、コンクリート打放補修素地仕上と考えて宜しいでしょうか。	参考見積書の種目番号2020工種番号0010内訳番号00050番号6に記載のとおりです。
13	4月17日	設計図 参考見積書	2A-1 17	【料金所】 (内部)	風除室に受付カウンターとありますが平面図に記載がありません。参考見積書の内容で計上するものと考えて宜しいでしょうか。	設計図2A-07 D15及び参考見積書の種目番号2020工種番号0010内訳番号00180番号1に記載のとおりです。
14	4月17日	設計図	3A-1.2	【電気室】 (外部)	折版屋根の軒先側に軒天仕上(ケイカルt8+EP-G)が見受けられますが、軒天四周は廻り縁不要と考えて宜しいでしょうか。 (必要な場合は、廻り縁の仕様を御指示下さい)	不要です。
15	4月17日	設計図	3A-6	【電気室】 (外部)	庇裏軒天(ケイカルt8+EP-G)と外壁の取合は、廻り縁不要と考えて宜しいでしょうか。 (必要な場合は、廻り縁の仕様を御指示下さい)	不要です。
16	4月17日	設計図	3A-1	【電気室】 (外部)	出入口廻りの階段は、下記のように考えて宜しいでしょうか。 ・防水モルタル仕上 ・段鼻:溝切2本	参考見積書の種目番号2030工種番号0010内訳番号00120番号3に記載のとおりです。

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
17	4月17日	設計図	3A-3	【電気室】 (外部)	出入口廻りのRC腰壁は、フッ素樹脂塗装(2-FUE)仕上と考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。
18	4月17日	特記仕様書 設計図	46 3A-1,7	【電気室】 (内部)	特記仕様書より、電気室ピット内に打込断熱があるようですが、受配電室の下となる天井面のみの施工と考えて宜しいでしょうか。	そのとおりです。