

質問事項に対する回答書③⑥

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	6月22日	特記仕様書 見積項目内訳書	52	2-19-9	アスベスト含有建材の対象が出ていますが各撤去を内訳書のどこに含めればよろしいでしょうか。(明細書に特管物の処分項目もありません。)	対象各建物の工種番号0010建築工事内訳番号00020解体撤去工事番号1の項目に計上してください。