

質問事項に対する回答書③⑨

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	8月2日	設計図	1A-04 1A-24		管理事務所棟3F給湯スペースには1A-04仕上表の備考欄に記載があるシンク台の詳細が1A-24図にありますが、設計書にはありません。別途工事よろしいでしょうか。	設計図E-05を正とし、管理事務所棟3F給湯スペースはシンク台ではなくミニキッチンです。別途工事ではなく、参考見積書の項目番号2010工種番号0010内訳番号00170番号18に計上してください。
2	8月2日				杭工事において発生する残土について数量書に項目がありません。別途工事としてよろしいでしょうか。	杭残土は、各種目の施工費に含めて計上してください。