

質問事項に対する回答書⑥

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月4日	機械・電気設備図			機器関係は国交省仕様ではなく、メーカー標準仕様と考えて宜しいでしょうか。	特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図に記載のとおり仕様の機器を採用してください。
2	4月4日	機械設備図			下記は既存施設との関連があると思われます。メーカー、連絡先をご教示ください。 ・ガス設備工事 ・オイルタンク ・浄化槽	新設のため既存施設との関連はありません。
3	4月4日	機械設備図	1M-02		下水道本管接続柵の仕様・サイズ・深さをご指示願います。	下水道本管接続柵は別途工事であり、使用・サイズ・深さは契約後に行政と打合せのうえ決定するものとします。
4	4月4日	機械設備図	1M-01、02		汚水圧送管75VPについて、PD-1(汚水圧送ポンプ槽)から下水道本管接続柵までの露出・埋設などの敷設状況をご指示願います。	金抜設計書のとおり、すべて埋設配管です。
5	4月4日	電気設備図			下記は既存施設との関連があると思われます。メーカーまたは代理店、連絡先をご教示ください。 ・火災報知設備 ・LAN・電話設備 ・放送設備 ・映像音響設備 ・防犯設備 ・入退室設備 ・ITV設備 ・防災対策室設備	新設のため既存施設との関連はありません。
6	4月4日	電気設備図 特記仕様書 参考見積書			参考見積書作成に当たり、下記設備の電気設備図及び特記仕様書の作成時に参考にしたメーカーや協力したメーカーがございましたら、そのメーカー及び担当者と連絡先をご教授いただけないでしょうか。 ・発電機 ・太陽光発電 ・照明器具 ・火災報知設備 ・LAN・電話設備 ・放送設備 ・映像音響設備 ・防犯設備 ・入退室設備 ・ITV設備 ・防災対策室設備 ・BEMS設備	メーカーの指定はありません。
7	4月4日	参考見積書			参考見積書の管理事務所棟一電気設備工事一幹線設備工事にて「スマートメーター端末電送機」の使用が、電気設備図及び特記仕様書に記載がございません。メーカー及び仕様をご指示願います。	メーカーの指定はありません。 仕様は、発信装置付計量器(電力量計等)からの発信パルスの積算及び接点のON時間積算を行う端末装置となります。

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
8	4月4日	参考見積書			参考見積書の管理事務所棟—電気設備工事—放送設備工事にて「端子盤 1T-1」と「端子盤 1T-2」の仕様が、電気設備図及び特記仕様書に記載がございません。仕様をご指示願います。	公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)第6編第1章第4節のとおりです。
9	4月4日	参考見積書			参考見積書の管理事務所棟—電気設備工事—非常照明設備工事にて「非常照明 a9」と「非常照明 a13」の姿図が電気設備図にも無く、平面プロット図もございません。非常照明器具の仕様と平面プロット図のご提供を宜しくお願い致します。	仕様は、公共建築工事標準図(電気設備工事編)第2編「K1-LSS11-2」のとおりです。 配置は、建築基準法施行令126条の4に基づき計上してください。
10	4月4日	参考見積書			参考見積書の料金所棟—電気設備工事—電灯コンセント設備工事にて非常照明 K1-LSS14MP-2、K1-LRS11-1、K1-LRS1-1の平面プロット図がございません。非常照明器具の平面プロット図のご提供を宜しくお願い致します。	建築基準法施行令126条の4に基づき計上してください。
11	4月4日	参考見積書			参考見積書の料金所棟—電気設備工事—構内設備工事にて「端子盤 1T-1」の仕様が、電気設備図及び特記仕様書に記載がございません。仕様をご指示願います。	公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)第6編第1章第4節のとおりです。
12	4月4日	参考見積書			参考見積書の内訳の項目に記載されていない項目がある場合は、参考見積書に項目を追加して良いでしょうか？ご指示ください。	項目の追加はせず、質問事項に対する回答書④番号1のように関連項目に含んでください。
13	4月4日	その他			現地調査・確認をしたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか？ご指示ください。	本件工事については、入札前の現地調査等のご案内はしておりません。また、実施予定もしておりません。