

質問事項に対する回答書⑧

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月5日	特記仕様書	90	3-5 LAN・電話設備	3-5-5及び3-5-7UTPケーブル及び3-5-9・3-5-10・3-5-11電話線の成端箇所数が不明です。ご指示ください。	成端箇所数は、UTPケーブル約80箇所、電話線約300箇所を想定しています。 なお、具体的な箇所数は実施細部図作成時に決めるものとします。
2	4月5日	特記仕様書	95	3-9-2(防犯設備)機器仕様一覧	美和ロック製の指静脈認証装置は、製造中止となっております。代替機製品は決まっておりますが、現時点で製品価格など不明です。見積り対象外と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書3-9-2に記載の品番相当品を見積り対象としてください。
3	4月5日	特記仕様書 見積項目内訳書			両社に相違がある設備項目がいくつか見受けられます。見積項目内訳書の上部に記載の通り、特記仕様書を優先として数量の変更及び追加を致しますがよろしいでしょうか。	数量の変更及び追加はせず、質問事項に対する回答書④番号1のように関連項目に含んでください。
4	4月5日	特記仕様書	100～101	3-12-1 (映像・音響設備工) システムブロック図	管理事務所棟内プロジェクター(支給品)の工事費(取付け費)は本工事と考えてよろしいでしょうか。また、120型電動スクリーンは別途工事(取付け共)と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書3-12-1に記載のとおり、プロジェクター及び120型電動スクリーンは別途工事、プロジェクターの天吊金具は本工事です。
5	4月5日	見積項目内訳書		幹線設備工事	管理事務所棟内スマートメーター端末電送器の仕様が不明です。仕様等をご指示願います。	質問事項に対する回答書⑥番号7のとおりです。