

質問事項に対する回答書⑭

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月10日	特記仕様書	第3編 第1章 1-1 作業日及び作業時間 1-1-2 冬期間		「施設仕様書第13節の規定によるほか、11月15日から翌年4月15日までの期間は冬季休止期間として、原則屋外における作業を行ってはならない。」と記載されておりますが、この「屋外における作業」とは、外構工事、掘削を伴う設備工事等を指しており、管理事務所棟、料金所棟の建屋本体の作業(外壁ECP取付、シーリング、ガラス取付等の外装工事)は、「屋外における作業」に含まれないと考えてよろしいでしょうか？	屋外で作業を行う場合は、特記仕様書第3編1-1-2のとおりです。
2	4月10日	様式-見積2 金抜設計書	11/29 管理事務所棟—機械設備— 消火設備	11	管理事務所棟—機械設備工事—消火設備工事の項目にFT-1 消火水槽ポンプ室付受水槽室×1基があるが、設計図に記載無いため、対象外と考えて良いでしょうか。	質問事項に対する回答書⑨番号6のとおりです。
3	4月10日	見積項目内訳書 金抜設計書	14/29 管理事務所棟—機械設備— 自動制御設備工事	1~6	空調冷熱総合管理システム、拡張コントローラー等はどうな監視を考えておりますでしょうか？既設ビル管理システムとの連動？電力量計算をするか？等	見積項目内訳書及び金抜き設計書に記載の参考品番の標準機能を想定しています。
4	4月10日	設計図			入退室管理システム、発電機、防災対策室設備におけるメーカー問い合わせ先をお教え頂けないでしょうか。	メーカーの指定はありません。