

質問事項に対する回答書①

(件名) 北陸自動車道 上越管理事務所新築工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月17日	設計図	13	仮設計画図3	地下道接続工事において「※四周 山留工事施工(鋼矢板)」とありますが、地下道部分の山留はどういう考え方をすればよろしいでしょうか。ご教示ください。	既存の地下道と料金所棟(新築)の地下通路階段室を接続するために山留工事を行うものです。