

質問事項に対する回答書②

(件名)新潟管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約(その2)

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	令和5年6月15日	基本契約条件書	P3及びP4	5.想定している業務内容	個別契約対象業務における「5.想定している業務内容のなかに『橋梁付属物設計』が枚数契約での記載があります。工種についてご教示いただけませんか。	橋梁付属物設計の工種は下部工検査路及び橋梁排水装置であり、橋脚補強あるいは落橋防止装置設置により支障となる下部工検査路および排水装置の撤去・復旧に係る設計を想定しております。