

首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書P51 26-5-6床版防水工	(2)種別の表中の床版防水工B2に関して、端部防水面の下地処理方法が「一」となっており、不要の意味と思われま 一方、詳細図29/237等の床版防水工詳細図に記載の通り、床版防水工B2はコンクリート防護柵の立ち上がり部分に施工するものであるため、端部防水面の下地処理は必要だと思われま 研掃工(動力工具)が必要となった場合は、別途協議でしょうか？	床版防水工B2については、端部防水面がプレキャスト製コンクリート防護柵であるため、下地処理は不要と考えております。ただし、現地状況を確認のうえ、監督員が必要と認めた場合は協議の対象となります。