

首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久舗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書P67 26-15-2段差抑制工・材料	段差抑制工について、記載されている引張強度の仕様は、クリープを考慮した限界引張強さと解釈して宜しいでしょうか。	そのとおりに考えください。