

質問に対する回答書
件名) 常磐自動車道 つくばみらいスマートIC工事

| No | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1 | 単価表 番号13、14 3- (1) 表層排水工A、B | 表層排水工A、Bにおいて、使用した材料は撤去するのでしょうか、また、撤去の場合は場内仮置場へ運搬すると考えるのでしょうか。 | 表層排水工Aにおいて使用した材料は撤去しないものとお考えください。また、表層排水工Bについては、一部撤去が含まれており、撤去後の運搬先については、特記仕様書24-3-1「載荷盛土取除き工」に示すとおりにお考えください。 |