

質問に対する回答書
件名) 常磐自動車道 つくばみらいスマートIC工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	附帯工設計図面9/13及び10/13	5号排水路一般図の地盤改良工数量表と附帯工数量計算書が相違していると思われます。どちらを適用したらよいでしょうか。	設計図書の数量を適用ください。
2	特記仕様書p21	地盤改良工の表層、中層、深層混合処理、低改良率セメントコラム工法で使用するセメントの種類は、すべて特殊土用のセメント系固化材を想定されていますでしょうか。	セメントの種類は特記仕様書24-9「地盤改良工」に示すとおり、すべて特殊土用とお考えください。
3	設計図面 土工	断面図に記載のある防草シートについて、規格等をご教示願います。	設計図（土工）に示す標準横断図のとおり、防草シートは別工事での施工となります。