

質問書に対する回答

(工事名) 横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事

番号	質問箇所	質問事項	回 答
1	<p>・設計図3. 避難連絡横坑 40/51 頁</p> <p>・特記仕様書 20 頁 21-5-1 トンネル掘削</p>	<p>避難連絡横坑 加背割図(2) によると、縫返し断面部に人力掘削方式の文言があります。一方、特記仕様書 20 頁 21-5-1トンネル掘削によると、区分内容は「機械掘削方式による避難連絡横坑の掘削及び吹付けコンクリートの取壊し」であり、連絡坑数量計算書(仮設工)においても縫返し断面は機械掘削工法となっています。</p> <p>縫返し部の人力掘削は、金抜設計書の単価項目 12-(1) トンネル掘削CⅡ-a-K-S(A)に含まれるのでしょうか。その場合、人力掘削の積算方法は見積もり採用でしょうか。人力掘削の積算方法について御教示ください。</p>	<p>縫返し部の人力掘削については単価項目 12-(1) トンネル掘削CⅡ-a-K-S(A)に含まれます。人力掘削については、構造物取壊し相当と想定しています。</p>