

質問書に対する回答

(工事名) 横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事

番号	質問箇所	質問事項	回 答
1	特記仕様書 P19 21-4-2 型 わく工	生コンプラントの供給能力や打設時間の制約により、コンクリート打設ブロック割(施工縦目地)の必要性が生じた場合、型わく数量増分は設計変更の協議対象となるのでしょうか。また、その施工縦目地を対象とした提案は評価の対象となるのでしょうか。ご教示願います。	設計図書に示す条件に変更が生じ、結果的にコンクリート打設ブロック割の必要性が生じ、これを監督員が指示した場合は、設計変更の対象となります。 提案内容がコンクリートの品質確保に関するものであれば、評価の対象となります。