

質問書に対する回答

(工事名) 横浜環状南線 桂台トンネル管理用地下構造物工事

番号	質問箇所	質問事項	回 答
1	特記仕様書 16-2 (P13) 及び 21-6-2 (P23)、22 割掛対象表の項目【雑工事費】(P29) 建設副産物の活用等	柱列式連続壁撤去工の施工に伴い発生する建設副産物は、本特記仕様書 16 により適切に処理とあります。地中連測壁のソイルセメントのはつりガラは、特記 16-2 に記載の建設副産物の種類 コンクリート塊 (廃材寸法 40×40×15cm 以下) の無筋コンクリート塊と考えてよろしいでしょうか。異なる場合、建設副産物の種類をご教示願います。	そのとおりに考えください。