

質問書に対する回答

件名) 上信越自動車道 佐久管内休憩施設舗装改良工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	18-(17) 構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) (S)	撤去平面図を見ると、用・排水溝、集水ます、コンクリートシールとありますが、現地構造物は撤去後埋め戻し・路盤が必要と思われます。 変更対象になるのでしょうか、ご教示願います。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
2	18-(17) 構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (T)	特記仕様書には、取壊し厚さ5cm～15cmとありますが、東部湯の丸SA上・下線における取壊しの平均厚さをご教示願います。	舗装取り壊し厚さは、設計図(12/147、44/147)の各舗装タイプ面積及び設計図(19/147、20/147、53/147、54/147)の各舗装タイプ舗装厚さより貴社の施工計画に基づき算出ください。
3	特-(8) 撤去工 H	東部湯の丸SA(上り線)の障がい者・二輪ます上屋を撤去し、とありますが図面が無く範囲・構造・材質・基礎等が不明で積算できません。 撤去の図面・詳細等をご教示願います。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。