

別紙質問書様式

契約件名	常磐自動車道 桜土浦 I C 受配電自家発電設備更新工事
------	------------------------------

提出日	令和 5 年 6 月 29 日
-----	-----------------

番号	質問箇所	質問事項	質問回答
1	特記仕様書 1-6-1 部分使用に関する事項	三郷 TB の使用開始時期について令和 6 年 8 月頃となっておりますが、機器納期遅延による使用開始時期の順延(5 か月～8 か月程度)は可能でしょうか。	特記仕様書 1-6-1 に示すとおりですが、機器納期遅延による、部分使用開始時期の変更については工事請負契約書第 18 条第 1 項第五号に示す、条件変更等として取り扱います。ただし、仮設受配電設備にて特記仕様書 1-6-1 に示す開始時期を遵守してください。
2			
3			
4			
5			

※質問数が 5 問以上の場合は、適宜、行を追加すること。