

## 質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 谷田部東PA照明設備更新工事

| No. | 質問箇所                     | 質問事項  | 回答   |
|-----|--------------------------|---|--|
| 1   | 「簡易出口情報版」<br>特記仕様書P31～ほか | 情報板製作メーカー全社より、設計図書通りの仕様ではインターフェースが分からず見積および製作が不可能との回答をいただいております。こちら、簡易情報板の仕様変更は可能でしょうか。 | インターフェースについては、可変式道路情報板設備 料金所情報板 (C2型) 標準仕様書 施仕第19134号を準用願います。<br>受注後、条件変更がない限り、発注仕様にて製作願います。 |