

別紙質問書様式

契約件名	上信越自動車道 八風山トンネル非常用設備更新工事
------	--------------------------

番号	質問箇所	質問事項	質問回答
1	特記仕様書 P.32 3-2-5 監視機能 特記仕様書 P.33 3-2-6 電流監視	3-2-6 に記されている「防災受信盤電流値監視が端末設備端子台の二次側まで監視可能な配線接続とする」仕様は、配線接続図に依らずとも、入札参加の可能性のある企業の出願特許（特開 2022-87053、特開 2023-81673）の「特許請求の範囲」および「実施形態」と同一です。出願内容が特記仕様書に記載されることは入札条件の公平性が妨げられると考えます。このことから、3-2-5(1) 電流値監視に記されている「押ボタン式通報装置および消火栓の外線ケーブルに流れる電流を監視し、記録する」仕様を最低限満たすべき事項とし、3-2-6 の項目を削除して頂けないでしょうか。	配線接続図は参考であり、特記仕様書 3-2-6 に記載の仕様としてください。

※質問数が5問以上の場合は、適宜、行を追加すること。